

КНМ 38210061000201322818 (Котельная)
КНМ 38210061000201322660 (Школа)
КНМ 38210061000201322964 (Мастерская)



**МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа

**ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-Удинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области
666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18**

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

п. Усть-Уда
(место составления)

« 26 » ноября 2021 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 11 ч 00 мин по 12 ч. 00 мин. «18» ноября 2021г.

Осмотр продолжен с 10 ч 00 мин по 10 ч. 50 мин. «26» ноября 2021г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Мамаев Павел Павлович

(органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра:
666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул.
Комсомольская, д. 18

от контролируемого лица присутствуют:

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. **Шипнякова Анастасия Витальевна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

Приказ администрации РМО «Усть-Удинский район» №95 от 30.08.2021

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
не участвовал

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

-

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

(описывается каждое помещение в отдельности)

1) Здание школы: брусвое, 1 этажное. При входе в коридор имеется план эвакуации. При осмотре помещений школы установлено, что имеется необходимое количество порошковых огнетушителей, находятся в исправном исправны. На проходной имеется дежурный пост, на котором находится прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Болид», у дежурного имеется средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, 1 исправный электрический фонарь. Все пути эвакуации свободные. Двери эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. У эвакуационных выходов имеются ручные пожарные извещатели. Видимых нарушений изоляции электропроводки, электрооборудования не обнаружено.

2) Здание мастерской: брусвое, 1 этажное. При осмотре помещений установлено, что имеется необходимое количество порошковых огнетушителей, исправны. Имеется отопительная печь, видимых повреждений кладки, разделки не имеется. Также имеется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Болид», на стене имеется укомплектованный пожарный щит, мотопомпа. У

эвакуационных выходов имеются ручные пожарные извещатели. Двери эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. Видимых нарушений изоляции электропроводки, электрооборудования не обнаружено.

3) Здание котельной: имеется два помещения, комната кочегара и помещения для размещения котлов отопления. Имеется исправный огнетушитель, Дверь эвакуационного выхода обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. На двери имеется табличка с указанием категории технического помещения и класса зоны помещения котельной. Видимых повреждений разделки вокруг трубы от котлов не обнаружено, нарушения изоляции электропроводки также не обнаружено.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) не проводились

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МКОУ Средне - Муйская средняя общеобразовательная школа Шипнякова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

-

(инициалы, фамилия)

-

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинского районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Мамаев Павел Павлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.